

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΚΟΙΝ.: Φ.830/ΑΔ. 16368
 Σ. 4214
 Σούδα, 22 Οκτ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20/2018

1. Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την εργασία τοποθέτησης εξήντα τεσσάρων (64) συσσωρευτών (μάρκας Sunlight μοντέλο AccuForce 12V 100Ah) στο UPS της 5^{ης} ΜΣΕΠ, τύπου SCHNEIDER GALAXY 200 KVA, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (5.238,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 4.224,19€ άνευ ΦΠΑ).

2. Οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν ως κάτωθι:

α. Αντικείμενο συμφωνητικού: Τοποθέτηση και παραμετροποίηση συσσωρευτών μολύβδου «Sunlight μοντέλο AccuForce 12V 100Ah» για UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA (CPV: 50116100-2), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος «Α».

β. Προϋπολογισθείσα αξία (χωρίς ΦΠΑ): τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (4.224,19€) άνευ ΦΠΑ.

γ. Τεχνική περιγραφή: Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Διάρκεια εγγυήσεως: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ε. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (ήτοι η χαμηλότερη τιμή).

στ. Περιεχόμενο Προσφοράς:

- (1) Δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας στο σύνολό τους.
- (2) Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης.
- (3) Βεβαίωση τραπέζης για τον τηρούμενο λογαριασμό του προσφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται το IBAN.
- (4) Λοιπά δικαιολογητικά, ως καθορίζονται στην παράγραφο 7 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης.

ζ. Προσφερόμενες τιμές: Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού **6,26832%**. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ που επιβαρύνει την Υπηρεσία.

η. Φόρος Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% η οποία προκύπτει από τη διαφορά της καθαρής αξίας με τις κρατήσεις της παραγράφου 2ζ.

θ. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί στην 5^η ΜΣΕΠ (Μουστάκος, Δήμου Πελεκάνου), σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 10 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

ι. Διαδικασία παράδοσης - παραλαβής: Η παροχή υπηρεσίας θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή της 5^{ης} ΜΣΕΠ (Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 14:30), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημέρα και ώρα με τον συμβαλλόμενο. Η υπηρεσία θα ελεγχθεί ποιοτικά (μακροσκοπικά) για τη συμμόρφωσή με την προσφορά του προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

ια. Εγγυήσεις: Προβλέπεται η κατάθεση της εγγυήσης παραγράφων 1(β) και 2 του άρθρου 72 του Νόμου 4412/16, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 9.2 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, ως κάτωθι:

(1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

(2) Εγγύηση καλής λειτουργίας.

ιβ. Διαδικασία εξόφλησης:

(1) Η εξόφληση του τιμολογίου θα διενεργηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (Τ.Χ.Ε.) στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλόμενου, τον οποίο θα δηλώσει στην κατατεθείσα προσφορά, από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Λάρισας (ΔΣΤ/Λ), εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

(2) Για την εξόφληση απαιτείται η κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ιγ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στην 115ΠΜ (Αεροδρόμιο Σούδας-ΤΚ 73100-Χανιά), μέχρι την **Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018** και ώρα **14:30**.

ιδ. Αποσφράγιση / Αξιολόγηση προσφορών: Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί την **Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018** και ώρα 10:00, στο Τμήμα Οικονομικού της 115ΠΜ (Αεροδρόμιο Σούδας-ΤΚ 73100-Χανιά) από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της 5^{ης} ΜΣΕΠ. Στη διαδικασία αποσφράγισης δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες, κατόπιν

τηλεφωνικής ενημέρωσης του Γραφείου Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ: 2821005005 - fax: 2821005742).

ιε. Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 0869, ΕΦ: 11-410, ΑΑΥ 10520/21-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΙ506-2ΒΨ).

ιστ. Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται ως εξής:

(1) Οικονομικά – διαδικαστικά θέματα στο τηλ.: 2821005040, Ασμχος (Ο) Αβρ. Αβραμίδης και 2821005045, Ασμιας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης.

(2) Τεχνικά θέματα στο τηλ.: 2821055554, Ανθστης (ΤΗΓ) Κων. Μανωλουδάκης.

3. Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις (Ν.4270/14 και Ν.4412/16).

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σμχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης
Διοικητής

Ασμιας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης
Αξκος Π/Υ & Βοηθός ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA

«Β» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

«Δ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΠΔ (Χωρίς τα Παραρτήματα)

5^η ΜΣΕΠ (Επιτροπή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας)

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ... Οκτ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ..../Σ.....

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Στην παρούσα έκθεση καθαρίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι, οι απαιτήσεις και οι ειδικοί όροι που θα πληρεί το συνεργείο τοποθέτησης των συσσωρευτών στο UPS Μονάδας, τύπου SCHNEIDER GALAXY 200 KVA. Οι συσσωρευτές είναι μάρκας Sunlight μοντέλο AccuForce 12V 100Ah και αγοράστήκαν με προηγούμενο διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.

1.2 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

| | |
|------|--|
| E | Έκδοση |
| EE | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| FAT | (Factory Acceptance Tests) Πρόγραμμα των εργοστασιακών ελέγχων και δοκιμών του OEM |
| UPS | Uninterruptible Power Supply |
| MSDS | Material Safety Data Sheet |
| DC | Direct Current |
| AC | Alternating Current |
| V | Volt |
| W | Watt |
| AGM | Absorbed Glass Mat |
| VRLA | Valve-Regulated Lead Acid |

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το UPS υποστηρίζει το Radar 5^{ης} ΜΣΕΠ με αδιάλειπτη παροχή ισχύος.


2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.2.1. Οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν σε στεγασμένο χώρο στο δωμάτιο που είναι τοποθετημένοι οι συσσωρευτές με τις οποίες λειτουργεί το UPS.

2.2.2. Στο συγκεκριμένο χώρο οι θερμοκρασία είναι σταθερή στους 23^οC και η υγρασία σχετική και ανάλογη με την εξωτερική.

2.2.3. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα δουλεύει **υποχρεωτικά** το Η/Ζ Μονάδας για να εξασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή τάσης στο Radar και στις άλλες κρίσιμες καταναλώσεις Μονάδας αυξάνοντας τα επίπεδα θορύβου στο δωμάτιο εργασιών. Αυτό γίνεται επειδή τα ΗΖ βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο.

2.2.4. Οι συσσωρευτές θα τοποθετηθούν σε ερμάρια. Τα ερμάρια είναι κατασκευασμένα από κοιλοδοκό 40mmx40mmx3mm, από χάλυβα FE 360, και έχουν ελαστικό μαύρο τάπητα στις επιφάνειες έδρασης των συσσωρευτών. Οι διαστάσεις και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ερμαρίου φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο 1.



Σχέδιο1. Σχεδιάγραμμα ερμαρίου μπαταριών UPS με διαστάσεις.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

3.1.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι υπό τοποθέτηση συσσωρευτές είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης, και κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία μόνο για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Ειδικότερα:

3.1.1.1. Συσσωρευτές μολύβδου οξέος, υγρού ηλεκτρολύτη (**flooded**) όπου ο ηλεκτρολύτης (διάλυμα H₂SO₄) εντός του δοχείου του συσσωρευτή είναι σε υγρή μορφή.

3.1.1.2. Χωρίς συντήρηση (**maintenance free MF**) με τις πλάκες να είναι κατασκευασμένες από **PbO₂** (θετική πλάκα) και **Pb** (αρνητική πλάκα).

3.1.1.3. Τεχνολογίας **AGM (Absorbent Glass Mat)**

3.1.2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

3.1.2.1. Ονομαστική Τάση (Nominal Voltage): **12 V**

- 3.1.2.2. **Ονομαστική Χωρητικότητα (Nominal Capacity) 100Ah**
- 3.1.2.3. **Αριθμός Στοιχείων (Number of cells) : 6**
- 3.1.2.4. **Εσωτερική Αντίσταση (Internal Resistance). 4,5mOhms**

3.1.3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

3.1.3.1. Διαστάσεις (Dimensions)

Μήκος: 33,0 cm
 Πλάτος: 17,1 cm
 Ύψος: 22,0 cm
 Βάρος: 27,5 kgr

3.1.4. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

- 3.1.4.1. Αριθμός ακροδεκτών δύο (2), θετικός (+) και αρνητικός (-).
- 3.5.3.2. Οι ακροδέκτες στους συσσωρευτές που είναι τοποθετημένοι **τώρα** στο UPS είναι τύπου M8Φ16. Οι υπό τοποθέτηση μπαταρίες έχουν ακροδέκτες **M6Φ14**.

3.1.5. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Οι συσσωρευτές διαθέτουν χειρολαβές για τη μεταφορά τους. Οι χειρολαβές είναι πτυσσόμενες και δεν επηρεάζουν εξωτερικές διαστάσεις της παραγράφου 3.1.3.1.

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το συνεργείο που θα αναλάβει την εργασία είναι υπεύθυνο:

- 3.2.1. Για την αποξήλωση των παλαιών συσσωρευτών που ήδη χρησιμοποιούνται και τη μεταφορά τους σε χώρο που θα τους υποδείξει το προσωπικό Μονάδας.
- 3.2.2. Την μεταφορά-τοποθέτηση και σύνδεση των νέων συσσωρευτών στα ερμάρια σχεδίου 1.
- 3.2.3. Την προμήθεια κατάλληλων ακροδεκτών που θα ταιριάζουν στους υπό προμήθεια συσσωρευτές σύμφωνα με 3.5.3.2.. Το κόστος θα επιβαρύνει το συνεργείο.
- 3.2.4. Την σύνδεση των νέων συσσωρευτών στο UPS Μονάδας και παραμετροποίηση του φορτιστή του, αλλά και άλλων συστημάτων στο νέο τύπο συσσωρευτών.
- 3.2.5. Την επαναφορά όλων των σφαλμάτων που εμφανίζει το UPS μιας και ο χρόνος προτεινόμενης λειτουργίας με του προηγούμενους συσσωρευτές έληξε σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
- 3.2.6. Τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, σε συνθήκες διακοπής από ΔΕΗ χωρίς την υποστήριξη των Η/Ζ Μονάδας ώστε να δοκιμαστεί ότι πράγματι ανταποκρίνεται με όλα τα φορτία στους χρόνους που ζητάει η Μονάδα (12-13 λεπτά αδιάλειπτης παροχής).

Σε κάθε περίπτωση το UPS πρέπει να λειτουργεί **χωρίς κανένα πρόβλημα** ώστε να θεωρείται ότι η εργασία **έχει περατωθεί**. Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή το UPS έχει ως **μόνο σφάλμα** την πάροδο προτεινόμενης λειτουργίας με τους ίδιους συσσωρευτές.

Σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησης των συσσωρευτών από το συνεργείο ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την επανατοποθέτηση των παλαιών στο UPS ώστε να είναι λειτουργικό ξανά.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Έλεγχος εγγράφων: το συνεργείο που θα αναλάβει την εργασία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για εργασίες σε UPS. Όλες οι πιστοποιήσεις που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να ακολουθούν την οικονομική προσφορά.

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

5.1. Οριστική ολοκλήρωση εργασιών θα γίνει μετά από τις διαδικασίες που περιγράφονται στην **3.2.6.** και αφού ανταποκριθεί το UPS στους χρόνους που προβλέπονται.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1. Εγγύηση. Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του UPS για τουλάχιστον για **(1) έτος**, από την ημερομηνία τοποθέτησης και μετά από την διαδικασία που περιγράφεται στην **3.2.6.**

6.2. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει από κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένη ενέργεια του συνεργείου κατά την εργασία τοποθέτησης.

6.3. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το συνεργείο είναι υποχρεωμένο, μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης υπαιτιότητας του, να συντάσσει και να καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτής.

6.4. Στο UPS έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες από την κατασκευάστρια εταιρία κατά της διάρκειας τις πενταετούς συντήρησης τον Νοέμβριο του 2017

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1. Στην οικονομική- τεχνική προσφορά **θα αναγράφονται:**

7.1.1 Το συνολικό κόστος εργασιών μέχρι την οριστική περάτωση του έργου σύμφωνα με **3.2.6.** και **λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος για το 3.2.3.**

7.1.2. Αναλυτικά πιστοποιήσεις που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με **4.1.**

7.1.3. **Γραπτή εγγύηση εργασιών** σύμφωνα με **6.1**

7.1.4. Πελατολόγιο και στοιχεία συμβάσεων αναλυτικά σε Ένοπλες Δυνάμεις, δημόσιο αλλά και ιδιώτες και ειδικότερα με εργασίες σχετικές με τη συγκεκριμένη.

Κάθε προσπάθεια απόκρυψης μέσω ψευδών ή **ασαφή στοιχείων** κινδυνεύει με **ποινή αποκλεισμού.**

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει η υπηρεσία.

9. ΣΥΜΒΑΣΗ

9.1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης ο εργολάβος θα κληθεί από την Υπηρεσία να συνυπογράψει τη σύμβαση, το κείμενο της οποίας θα επισυναφθεί στη διακήρυξη.

9.2. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει (προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης) εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών και η οποία θα επιστραφεί σ' αυτόν, κατόπιν αίτησής του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών και την ταυτόχρονη κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ποσοστού 3% επί της συμβατικής αξίας των υλικών, χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από το χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης, που καθορίζεται στο ένα (1) έτος τουλάχιστον.

9.3. Διαφορετικές απαιτήσεις των εγγυήσεων μπορούν να καθορισθούν στη διακήρυξη του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας

10. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο εργολάβος υποχρεούται να περατώσει οριστικά την εργασία του σε **χρόνο όχι μεγαλύτερο από δέκα (10) ημέρες** μετά την έγγραφη ειδοποίηση από την Μονάδα (5^η ΜΣΕΠ), αμέσως μετά την παραλαβή των συσσωρευτών από τον προμηθευτή, και εφόσον είναι δυνατόν, όχι μετά από τις **30 Νοέμβριου 2018**.

Ασμίας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης
Αξκος Π/Υ & Βοηθός ΕΟΥ

Ασχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
... Οκτ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.../Σ...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

| A/A | CPV | Περιγραφή Είδους | MM | Ποσ | Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) | Ολογράφως | ΠΟΣΟΣ ΤΟ Φ.Π.Α. (%) |
|----------------------------------|------------|---|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 50116100-2 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙ ΗΣΗ (64) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ «Sunlight» μοντέλο «AccuForce 12V 100Ah «ΓΙΑ UPS GALAXY 200KVA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ «SHNEIDER» | ΕΡΓ | 1 | | | | |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |
| Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 6,26832%, ποσό τα οποίο θα παρακρατηθεί κατά την εξόφληση.

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής/Ανάδοχος βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή της συμβατικής υπηρεσίας στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.

3. Επίσης παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.), με συντελεστή 8% υπολογιζόμενος στην αρχική αξία (τιμή προ ΦΠΑ, μείον τις παραπάνω κρατήσεις).

4. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλόμενου, τον οποίο θα δηλωθεί στην κατατεθείσα προσφορά, από το ΔΣΤ/Λ, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και εφόσον ολοκληρωθεί η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του συμφωνητικού/σύμβασης

5. Η παραλαβή της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της Μονάδος.

6. Απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης) σε περίπτωση που η προμήθεια είναι άνω των 1.500,00€ (μόνο από τον μειοδότη).

7. Απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε περίπτωση που η προμήθεια είναι άνω των 3.000,00€ (μόνο από τον μειοδότη).

8. Ισχύς προσφοράς: εξήντα (60) ημέρες

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ασμίας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης
Αξκος Π/Υ & Βοηθός ΕΟΥ

Ασχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ... Οκτ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.../Σ...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
 Κατάστημα
 (Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax).....

Ημερομηνία έκδοσης
 ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ ...

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
 Δ/νση
 ΑΦΜ

..... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια(αρ.διακ/ξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Ασμίας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης
 Αξκος Π/Υ & Βοηθός ΕΟΥ

Ασχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης
 Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
... Οκτ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.../Σ...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΔΑΜ: (σύμβασης)

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Για την τοποθέτηση και παραμετροποίηση εξήντα τεσσάρων (64) συσσωρευτών μολύβδου (μάρκας Sunlight μοντέλο AccuForce 12V 100Ah) στο UPS GALAXY 200 KVA του οίκου SHNEIDER της 5^{ης} ΜΣΕΠ

1. Στ...¹..... σήμερα-.....-20..... μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων:

α. Του²..... της³..... ως εκπρόσωπος της ΠΑ και

β. Της εταιρείας με την επωνυμία⁴..... που εδρεύει στην Τ.Κ.....τηλ.....FAX..... ΑΦΜ ΔΟΥ....., που εκπροσωπείται⁵ νόμιμα από τον/την με το υπ' αριθμΑΔΤ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η εκτέλεση εργασιών ως κάτωθι⁶:

¹ Αναγράφεται η τοποθεσία της Μονάδας (πχ Ελευσίνα)

² Αναγράφεται ο Βαθμός η Ειδικότητα και το Ονοματεπώνυμο του ΕΟΕ.

³ Αναγράφεται η Μονάδα

⁴ Αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία (επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ) του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών

⁵ Σε περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης «... που εκπροσωπείται από τον ίδιο και κατέχει το υπ' αριθμ ΑΔΤ...»

⁶ Συμπληρώνεται ο πίνακας με τα προς προμήθεια αγαθά/υπηρεσίες.

| A/A | CPV | Περιγραφή Είδους | MM | Ποσ | Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) | Ολογράφως | Φ.Π.Α. (%) |
|----------------------------------|------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--|-----------|---------------|
| 1 | 50116100-2 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ (64) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ «Sunlight» μοντέλο «AccuForce 12V 100Ah» ΓΙΑ UPS GALAXY 200KVA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ «SHNEIDER» | ΕΡΓ | 1 | | | | |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |
| Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) : | | | | | | | | |

2. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή βάσει της συνημμένης οικονομικής προσφοράς και της Τεχνικής Περιγραφής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, κατόπιν της υπογραφής του παρόντος και εντός δέκα (10) ημερών μετά την έγγραφη ειδοποίησή του από την 5^η ΜΣΕΠ.

3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο της Λάρισας με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον αριθμό (IBAN) του οικονομικού φορέα, το αργότερο σε εξήντα (60) ημέρες μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.

β. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ε. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1^{ης} σελίδας βιβλιαρίου από όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. Επισημάνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο.

ζ. Λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος συμφωνητικού.

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις συνολικά **6,26832%** υπολογιζόμενες επί της αρχικής, προ ΦΠΑ.

5. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος, με συντελεστή 8% για την παροχή υπηρεσίας, υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/14. Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανώτερου φόρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετησίας φορολογικής του δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ.

6. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι το Παράρτημα «Α» και «Β» του παρόντος και αναλαμβάνει την παραπάνω προμήθεια ονομαστικού (αρχική αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ) ποσού ευρώ (€).

7. Το παρόν συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλομένους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ των οποίων το ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ 20/18)

«Β» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ασμιας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης
Αξκος Π/Υ & Βοηθός ΕΟΥ

Ασχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών